

# Jahres-Checkliste gemäß TRGI 2018

Datum der Prüfung \_\_\_\_\_

Beschreibung der zu überprüfenden Einrichtungen	Ja	Nein
Absperreinrichtung an Hausanschluss und Gaszählerplatz frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckenführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Gasleitungen gut befestigt? Werden sie durch nichts belastet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Lüftungsöffnungen an Verkleidung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind alle Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellungsraums der Gasgeräte offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie vor der Installation eines Abluftwäschetrockners oder einer Dunstabzugshaube mit einem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Schlauchleitung vom Gasherd zur Gassteckdose ohne Knick und ist diese weit genug von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Flamme am Gasgerät sichtbar? Wenn ja, welche Farbe hat sie? Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeiten Ihre Gasgeräte ohne auffällige Geräusche, ohne Rußspuren und ohne auffälligen Geruch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie alle Fragen mit „**Ja**“ beantwortet, dann ist Ihre Gasanlage augenscheinlich in Ordnung.

Haben Sie eine Frage mit „**Nein**“ beantwortet, dann setzen sie sich umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb in Verbindung.

.....

Datum

.....

Unterschrift